

Inspektionslucka 6040

Innehavare/Utfärdat för

Thonic Inspektionsluckor AB

Östergårdsgatan 17, 524 32 Herrljunga, Sverige

Produktbeskrivning

Inspektionslucka 6040, lucka uppbyggd av Vermiculux-skiva och MDF-skiva, max. storlek 600 × 600 mm (infällningsmått), brandmotstånd klass EI 60.

Avsedd användning

Inspektionslucka för montage i brandavskiljande väggar i byggnader.

Handelsnamn

Thonic-luckan 6040

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 60

5:231

Tillhörande handlingar

"Montage Thonic Brandlucka", daterad 2018-01-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-01-0311 daterad 2023-06-28, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Thonic Insektionsuckor AB, Östergårdsgatan 17, Herrljunga, Sverige

Typgodkännande 0117/04 | 2023-07-04


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se


1172885

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad lucka och omfattar:

Innehavare	thonic
Tillverkningsställe	Herrljunga Sverige
Produktens typbeteckning	6040
Löpande tillverkningsnummer	Nr.
Typgodkännandets nummer	0117/04
Brandteknisk klass	EI 60
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter P102685 och P400949 från SP.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Thonic-luckan 6040", daterad 2023-06-27.

Kommentarer

I luckan ingående Vermiculux-skiva förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för brandteknisk klass A1 eller A2-s1,d0 enligt SS-EN 13501-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-07-30.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-07-03.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander